



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Кировского района г. Кемерово

(наименование органа государственного пожарного надзора)

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел/факс 77-26- 67 E-Mail: gpnkr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание
об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности № 585/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 82»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения от 07.09.2021 № 585 главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Кайзера Эдуарда Александровича в период:

«01» октября 2021 г. с 09 час. 00 мин. по «01» октября 11 час. 00 мин.

«11» октября 2021 г. с 10 час. 00 мин. по «11» октября 12 час. 00 мин.

«12» октября 2021 г. с 16 час. 00 мин. по «12» октября 17 час. 00 мин.

Замашкиной Дарьей Александровной, государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении зданий, помещений муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 82» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Александра, 18

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

директор МБОУ «СОШ № 82» Иванова Наталья Анатольевна, заместитель директора по АХР Свинцова Евгения Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания (предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций от 08.07.2021 № ИВ-428-533, по результатам проведенных испытаний огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения <u>не соответствует</u> требованиям нормативно-технической документации)	ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2022	
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. б) 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2022	
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. б) 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2022	
4.	Не организовано проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения <u>в части водоотдачи</u> не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2022	

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «СОШ № 82»

Иванова Н.А.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))




(подпись)

« 12 » 10 2021 г.

Государственный инспектор Кемеровского
и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору
Замашкина Д.А.

(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« _____ » _____ 2021 г.

ИСПЫТАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

02.12.2021 ВПВ/№ 155/21

ЗАКАЗЧИК: МБОУ «СОШ № 82»

ОБЪЕКТ: Школа

АДРЕС: г. Кемерово, ул. Александра, 18

Начальник производства ООО «Огнеспас»

Рудник О.В.

2021 г.



г. Кемерово, 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИИ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ

ЗАКАЗЧИК: МБОУ «СОШ № 82»
ОБЪЕКТ: Наружные пожарные лестницы
АДРЕС: г. Кемерово, ул. Александрова, 18

Исполнитель

Начальник производства

ООО «ОГНЕСПАС»

«01» декабря 2021 г.



О.В. Рудник